

**ОТДЕЛ НАДЗОРНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ТЕМРЮКСКОГО РАЙОНА
УПРАВЛЕНИЯ НАДЗОРНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
ГЛАВНОГО УПРАВЛЕНИЯ МЧС РОССИИ ПО КРАСНОДАРСКОМУ КРАЮ**
353500, г. Темрюк, ул. Таманская, 69, тел./факс: 8 (86148) 5-33-60, тел. 6-01-60

г. Темрюк, ул.
Таманская, 69
(место составления акта)

« 20 » мая 20 14 г.
(дата составления акта)

« 11 » часов « 00 » минут
(время составления акта)

**АКТ ПРОВЕРКИ,
органом государственного контроля (надзора), органом муниципального контроля
юридического лица**

№ 70

По адресу/адресам: Темрюкский район, п. Приморский, ул. Лермонтова, 4
(место проведения проверки)

На основании: Распоряжения № 70 от 07.04.2014 года Главного Государственного инспектора
Темрюкского района по пожарному надзору Лобань Алексея Александровича
(вид документа с указанием реквизитов (номер, дата))

была проведена проверка плановая/выездная **в отношении:** Муниципального
(плановая/внеплановая, документарная/выездная)

бюджетного дошкольного образовательного учреждения детский сад № 41 муниципального
муниципального образования Темрюкский район

наименование юридического лица, фамилия, имя, отчество (последнее - при наличии) индивидуального предпринимателя

Дата и время проведения проверки:

« ___ » _____ 2014 года с ___ ч. ___ мин. до ___ ч. ___ мин. Продолжительность _____

« ___ » _____ 2014 года с ___ ч. ___ мин. до ___ ч. ___ мин. Продолжительность _____

(заполняется в случае проведения проверок филиалов, представительств, обособленных структурных подразделений юридического лица или при осуществлении деятельности индивидуального предпринимателя по нескольким адресам)

Общая продолжительность проверки: 19 рабочих дней

(рабочих дней/часов)

Акт составлен: Отдел надзорной деятельности Темрюкского района УНД ГУ МЧС России по
Краснодарскому краю

(наименование органа государственного контроля (надзора) или органа муниципального контроля)

С копией распоряжения/приказа о проведении проверки ознакомлен (ы):

(заполняется при проведении выездной проверки)

Заведующий МБДОУ ДС

41 МО ТР 14.04.2014г. 10 час.00 мин. Болтовнина Т. А.

(фамилии, имена, отчества (в случае, если имеется), подпись, дата, время)

Дата и номер решения прокурора (его заместителя) о согласовании проведения проверки: _____

Не требуется

(заполняется в случае необходимости согласования проверки с органами прокуратуры)

Лицо (а), проводившее проверки: Инспектор ОНД Темрюкского района УНД ГУ МЧС России
по Краснодарскому краю – Сухорада Илья Васильевич.

(фамилия, имя, отчество (последнее – при наличии), должность должностного лица (должностных лиц), проводившего (их) проверку; в случае привлечения к участию в проверке экспертов, экспертных организаций указываются фамилии, имена, отчества (последнее – при наличии), должности экспертов и/или наименования экспертных организаций с указанием реквизитов свидетельства об аккредитации и наименование органа по аккредитации, выдавшего свидетельство)

При проведении проверки присутствовали: Заведующий МБДОУ ДС № 41 МО ТР

Болтовнина Т. А.

(фамилия, имя, отчество (в случае, если имеется), должность руководителя, иного должностного лица (должностных лиц) или уполномоченного представителя юридического лица, уполномоченного представителя индивидуального предпринимателя, уполномоченного представителя саморегулируемой организации (в случае проведения проверки члена саморегулируемой организации), присутствовавших при проведении мероприятий по проверке)

В ходе проведения проверки:

▪ выявлены нарушения обязательных требований или требований, установленных муниципальными правовыми актами (с указанием положений (нормативных) правовых актов):

| Вид нарушения обязательных требований пожарной безопасности выявленные в ходе мероприятия по надзору с указанием конкретных мест нарушений | Содержание пункта (абзац пункта) и наименование нормативного правового акта Российской Федерации и (или) нормативного документа по пожарной безопасности, требования которого (-ых) нарушены | Должность, фамилия, имя, отчество лиц, на которых возлагается ответственность за совершение нарушений |
|--|--|---|
| Отсутствует возможность подачи воды на нужды внутреннего пожаротушения от пожарных кранов в любое время путем открытия вентиля пожарного крана. (Предлагается с 2012 года) | (п. 1.4 СНиП 21-01-97*, ППБ101-89 п. 2.4.1) | Заведующий МБДОУ ДС ДС № 41 МО ТР Болтовнина Т. А |
| Отсутствуют противопожарные клапаны в местах пересечения междуэтажных перекрытий здания детского сада воздуховодами. (Предлагается с 2012 года) | (СНиП21.01-97* п. 7.17) | Заведующий МБДОУ ДС ДС № 41 МО ТР Болтовнина Т. А |
| Внутренние пожарные краны не подвергаются техническому обслуживанию и не проверяются на работоспособность путем пуска воды. (Предлагается с 2012 года) | (п. 1.4 СНиП 21-01-97*, ППБ101-89 п. 2.4.2) | Заведующий МБДОУ ДС ДС № 41 МО ТР Болтовнина Т. А |
| Из помещений детского сада с одновременным пребывания более 10 чел. отсутствует два эвакуационных выхода открывающихся по ходу эвакуации шириной в свету не менее 1,2 метра и высотой не менее 1,9 метра. (Предлагается с 2012 года) | (СНиП21.01-97* п. 6.12*, 6.16) | Заведующий МБДОУ ДС ДС № 41 МО ТР Болтовнина Т. А |
| Здание детского сада не обе печено водоснабжением для целей наружного пожаротушения (отсутствует пожарный гидрант) (Предлагается с 2012 года) | (п. 1.4 СНиП 21-01-97*, СНиП2.04.02-84* п.2.11 таб.6) | Заведующий МБДОУ ДС ДС № 41 МО ТР Болтовнина Т. А |
| На горючей кровле для защитного слоя отсутствует гравийная засыпка толщиной защитного слоя из гравия не менее 10 мм. (Предлагается с 2012 года) | (п. 1.4 СНиП 21-01-97*, СНиПП-26-76 п.2.10) | Заведующий МБДОУ ДС ДС № 41 МО ТР Болтовнина Т. А |
| На путях эвакуации в здании детского сада отсутствует эвакуационное освещение в соответствии со СНиП 23.05-95 п.7.62, (Предлагается с 2012 года) | (п. 1.4 СНиП 21-01-97*, СНиП21.01-97* п.6.22) | Заведующий МБДОУ ДС ДС № 41 МО ТР Болтовнина Т. А |
| Отсутствует ограждение крыши не менее 0,6 м (Предлагается с 2012 года) | (СНиП21.01-97* п.8.11) | Заведующий МБДОУ ДС ДС № 41 МО ТР Болтовнина Т. А |
| Подвальное помещение не отделено от внутренней лестничной клетки противопожарной преградой. (Предлагается с 2012 года) | (СНиП21.01-97* п. 7.4) | Заведующий МБДОУ ДС ДС № 41 МО ТР Болтовнина Т. А |
| Подсобное помещение на втором этаже не отделено от основного коридора противопожарной преградой. (Предлагается с 2012 года) | (СНиП21.01-97* п. 7.4) | Заведующий МБДОУ ДС ДС № 41 МО ТР Болтовнина Т. А |
| Костюмерная на втором этаже не отделена от коридора противопожарной преградой (Предлагается с 2012 года) | (СНиП21.01-97* п. 7.4) | Заведующий МБДОУ ДС ДС № 41 МО ТР Болтовнина Т. А |
| Наружные лестницы (3-го типа) выполнены с ограждением высотой менее 1,2м (Предлагается с 2012 года) | (СНиП 21.01-97* п.6.30*) | Заведующий МБДОУ ДС ДС № 41 МО ТР Болтовнина Т. А |
| Отсутствует насос-повыситель для сети внутреннего противопожарного водопровода в помещении с учетом п. 12.4 СНиП2.04.01-85*, с кнопками у пожарных кранов для автоматического открытия задвижки с электроприводом и с возможностью их открытия от устройств противопожарной автоматики. (Предлагается с 2012 года) | (п. 1.4 СНиП 21-01-97*, СНиП2.04.01-85* п.11.7.*, 12.21, 12.22, 12.23) | Заведующий МБДОУ ДС ДС № 41 МО ТР Болтовнина Т. А |
| Двери в лестничной клетке и поэтажных коридорах не оборудованы устройствами для самозакрывания и уплотнениями в притворах (Предлагается с 2012 года) | (СНиП21.01-97* п. 6.18*) | Заведующий МБДОУ ДС ДС № 41 МО ТР Болтовнина Т. А |
| Ограждение внутренних маршей высотой менее 1,2м (Предлагается с 2012 года) | (п. 1.4 СНиП 21-01-97*, ГОСТ 25772-83* таб. 1,2) | Заведующий МБДОУ ДС ДС № 41 МО ТР Болтовнина Т. А |
| Отсутствует противопожарный люк со стремянкой для выхода в чердак здания (Предлагается с 2012 года) | (СНиП21.01-97* п. 8.4*) | Заведующий МБДОУ ДС ДС № 41 МО ТР Болтовнина Т. А |
| Отсутствует проектная и исполнительная документация на установки и системы противопожарной защиты объекта | Постановление Правительства от 25.04.2012 № 390, п. 61 | Заведующий МБДОУ ДС ДС № 41 МО ТР Болтовнина Т. А |

| | | |
|--|--|---|
| Не определены и не обозначены на дверях категории по пожарной и взрывопожарной опасности для помещений производственного и складского назначения (пищеблок, прачечная) в соответствии с СП 12.13130.2009 | п. 20 Постановления Правительства РФ от 25.04.2012г. № 390 | Заведующий МБДОУ ДС ДС № 41 МО ТР Болтовнина Т. А |
| Не произведена обработка огнезащитная обработка деревянных конструкций чердачных помещений. | п. 1.4* СНиП 21-01-97*, МДС 21.1-98 п. 10.1 | Заведующий МБДОУ ДС ДС № 41 МО ТР Болтовнина Т. А |

(с указанием характера нарушений); лиц допустивших нарушения)

выявлены несоответствия сведений, содержащихся в уведомлении о начале осуществления отдельных видов предпринимательской деятельности, обязательным требованиям (с указанием положений (нормативных) правовых актов):

Не проверялось

■ выявлены факты невыполнения предписаний органов государственного контроля (надзора), органов муниципального контроля (с указанием реквизитов выданных предписаний):

■ нарушений не выявлено: нарушения ТПБ выявлены.

Запись в Журнал учёта проверок юридического лица, индивидуального предпринимателя, проводимых органами государственного контроля (надзора), органами муниципального контроля внесена

(заполняется при проведении выездной проверки):

(подпись проверяющего)

(подпись уполномоченного представителя юридического лица, индивидуального предпринимателя, его уполномоченного представителя)

Журнал учёта проверок юридического лица, индивидуального предпринимателя, проводимых органами государственного контроля (надзора), органами муниципального контроля отсутствует

(заполняется при проведении выездной проверки):

(подпись проверяющего)

(подпись уполномоченного представителя юридического лица, индивидуального предпринимателя, его уполномоченного представителя)

Прилагаемые к акту документы: Предписание от 20.04.2014 № 70/1/19, протокол от 20.04.2014 по ч. 1. ст. 20.4 КоАП РФ.

Подписи лиц, проводивших проверку:



Государственный инспектор Темрюковского района по пожарному надзору
И.В. Сухорада

С актом проверки ознакомлен(а), копию акта со всеми приложениями получил(а):

Заведующий МБДОУ ДС № 41 МО ТР Болтовнина Т. А.

(фамилия, имя, отчество (последнее – при наличии), должность руководителя, иного должностного лица или уполномоченного представителя юридического лица, индивидуального предпринимателя, его уполномоченного представителя)

« 20 » мая 2014 года

(подпись)

Пометка об отказе ознакомления с актом проверки:

(подпись уполномоченного должностного лица (лиц) проводивших проверку)