

Министерство Российской Федерации по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий

Главное управление Министерства Российской Федерации по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий по Краснодарскому краю
г. Краснодар, ул. Мира, 56, тел.: 262-20-09
Отдел надзорной деятельности Темрюкского района
г. Темрюк, ул. Таманская, 69, тел./факс: 8 (86148) 5-33-60, тел.6-01-60,

**Предписание № 3/1/16
по устранению нарушений требований пожарной безопасности**

Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение детский сад № 41 муниципального образования Темрюкский район

(полное наименование юридического лица, фамилия и инициалы индивидуального предпринимателя, (гражданина), владельца собственности, имущества и т.п.)

Во исполнение распоряжения Главного государственного инспектора Темрюкского района по пожарному надзору Лобань А. А. № 3 от 10.01.2014 года ст. 6, 6.1, 34, 37 Федерального закона от 21 декабря 1994 г. № 69-ФЗ «О пожарной безопасности» в период с «11» час. «00» мин. «15» января 2014 г. по «18» час. «00» мин. «17» января 2014г. проведена проверка Государственным инспектором Темрюкского района по пожарному надзору Чарухиным Павлом павловичем в отношении МБДОУ ДС № 41 МО ТР по адресу: Темрюкский район, п. Приморский, ул. Лермонтова, 4.

(должность, фамилия, инициалы государственного инспектора по пожарному надзору, проводившего мероприятие по контролю (надзору), наименование объекта контроля (надзора) и его адрес)

совместно с: заведующим МБДОУ ДС № 41 МО ТР Болтовниной Т. А.

(указываются должности, фамилии и инициалы лиц, участвующих в мероприятии по надзору)

В соответствии с Федеральным законом от 21 декабря 1994 г. № 69-ФЗ «О пожарной безопасности» необходимо устранить следующие нарушения обязательных требований пожарной безопасности, выявленные в ходе проверки:

№ Предписания	Вид нарушения обязательных требований пожарной безопасности с указанием конкретного места выявленного нарушения	Содержание пункта (абзац пункта) и наименование нормативного правового акта Российской Федерации и (или) нормативного документа по пожарной безопасности, требования которого (-ых) нарушены	Срок устранения нарушения обязательных требований пожарной безопасности	Отметка (подпись) о выполнении и (указывает) только выполнение
---------------	---	--	---	--

1	2	3	4	5
1.	Отсутствует возможность подачи воды на нужды внутреннего пожаротушения от пожарных кранов в любое время путем открытия вентиля пожарного крана. (Предлагается с 2012 года)	(п. 1.4 СНИП 21-01-97*, ППБ101-89 п. 2.4.1)	14.04.2014г.	
2.	Отсутствуют противопожарные клапаны в местах пересечения междуэтажных перекрытий здания детского сада воздуховодами. (Предлагается с 2012 года)	(СНИП21.01-97* п. 7.17)	14.04.2014г.	
3.	Внутренние пожарные краны не подвергаются техническому обслуживанию и не проверяются на работоспособность путем пуска воды. (Предлагается с 2012 года)	(п. 1.4 СНИП 21-01-97*, ППБ101-89 п. 2.4.2)	14.04.2014г.	
4.	Из помещений детского сада с единовременным пребывания более 10 чел. отсутствует два эвакуационных выхода открывающихся по ходу эвакуации шириной в свету не менее 1,2 метра и высотой не менее 1,9 метра. (Предлагается с 2012 года)	(СНИП21.01-97* п. 6.12*, 6.16)	14.04.2014г.	
5.	Здание детского сада не обеспечено водоснабжением для целей наружного пожаротушения (отсутствует пожарный гидрант) (Предлагается с 2012 года)	(п. 1.4 СНИП 21-01-97*, СНИП2.04.02-84* п.2.11 таб.6)	14.04.2014г.	
6.	На горючей кровле для защитного слоя отсутствует гравийная засыпка толщиной защитного слоя из гравия не менее 10 мм. (Предлагается с 2012 года)	(п. 1.4 СНИП 21-01-97*, СНИПП-26-76 п.2.10)	14.04.2014г.	
7.	На путях эвакуации в здании детского сада отсутствует эвакуационное освещение в соответствии со СНИП 23.05-95 п.7.62, (Предлагается с 2012 года)	(п. 1.4 СНИП 21-01-97*, СНИП21.01-97* п.6.22)	14.04.2014г.	
8.	Отсутствует ограждение крыши не менее 0,6 м (Предлагается с 2012 года)	(СНИП21.01-97* п.8.11)	14.04.2014г.	
9.	Подвальное помещение не отделено от внутренней лестничной клетки противопожарной преградой. (Предлагается с 2012 года)	(СНИП21.01-97* п. 7.4)	14.04.2014г.	
10.	Подсобное помещение на втором этаже не отделено от основного коридора противопожарной преградой. (Предлагается с 2012 года)	(СНИП21.01-97* п. 7.4)	14.04.2014г.	
11.	Костюмерная на втором этаже не отделена от коридора противопожарной преградой (Предлагается с 2012 года)	(СНИП21.01-97* п. 7.4)	14.04.2014г.	
12.	Наружные лестницы (3-го типа) выполнены с ограждением высотой менее 1,2м (Предлагается с 2012 года)	(СНИП 21.01-97* п.6.30*)	14.04.2014г.	
13.	Отсутствует насос-повыситель для сети внутреннего противопожарного водопровода в помещении с учетом п. 12.4 СНИП2.04.01-85*, с кнопками у пожарных	(п. 1.4 СНИП 21-01-97*, СНИП2.04.01-85* п.11.7.*, 12.21, 12.22, 12.23)	14.04.2014г.	

	кранов для автоматического открытия задвижки с электроприводом и с возможностью их открытия от устройств противопожарной автоматики. (Предлагается с 2012 года)			
14.	Двери в лестничной клетке и поэтажных коридорах не оборудованы устройствами для самозакрывания и уплотнениями в притворах (Предлагается с 2012 года)	(СНиП21.01-97* п. 6.18*)	14.04.2014г.	
15.	Ограждение внутренних маршей высотой менее 1,2м (Предлагается с 2012 года)	(п. 1.4 СНиП 21-01-97*, ГОСТ 25772-83* таб. 1,2)	14.04.2014г.	
16.	Отсутствует противопожарный люк со стремянкой для выхода в чердак здания (Предлагается с 2012 года)	(СНиП21.01-97* п. 8.4*)	14.04.2014г.	

Устранение указанных нарушений обязательных требований пожарной безопасности в установленный срок является обязательным для руководителей организаций, должностных лиц, юридических лиц и гражданства, на которых возложена в соответствии с законодательством Российской Федерации обязанность по их устранению.

При несогласии с указанными нарушениями обязательных требований пожарной безопасности и (или) сроками их устранения физические и юридические лица в трехмесячный срок вправе обжаловать настоящие предписания в порядке, установленном законодательством Российской Федерации для оспаривания ненормативных правовых актов, решений и действий (бездействий) государственных органов, должностных лиц.

В соответствии со статьей 38 Федерального закона от 21 декабря 1994 г. № 69-ФЗ «О пожарной безопасности» ответственность за нарушение требований пожарной безопасности несут:

- собственники имущества;
- руководители федеральных органов исполнительной власти;
- руководители органов местного самоуправления;
- лица, уполномоченные владеть, пользоваться или распоряжаться имуществом, в том числе руководители организаций;
- лица, в установленном порядке назначенные ответственными за обеспечение пожарной безопасности;
- должностные лица в пределах их компетенции.

Ответственность за нарушение требований пожарной безопасности для квартир (комнат) в домах государственного, муниципального и ведомственного жилищного фонда возлагается на ответственных квартиросъемщиков или арендаторов, если иное не предусмотрено соответствующим договором.

Государственный инспектор
Темрюкского района
по пожарному надзору



П.П. Чарухин

должность
« 17 » января 2014 г.

Ф.И.О.

Предписание для исполнения получил:

заведующий МБДОУ ДС № 41 МО ТР Болтовнина Т. А.

должность
« 17 » января 2014 г.

подпись

Ф.И.О.